

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ
I PRZYŁĄCZY WODNO – KANALIZACYJNYCH
na terenie miasta Kłodzka**

1. Podstawą przystąpienia do wykonania urządzeń lub przyłączy wod. - kan. jest opracowany na podstawie warunków technicznych podłączenia i uzgodniony w Spółce „Wodociągi Kłodzkie” projekt techniczny spełniający wymogi Prawa budowlanego.
2. O przystąpieniu do robót należy powiadomić pisemnie „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Roboty ulegające zakryciu powinny być zgłaszane do „Wodociągów Kłodzkich” celem ich odbioru.
4. Po zakończeniu robót instalacyjnych, przed zasypaniem wykopów następuje odbiór techniczny, poprzedzony próbą szczelności z udziałem przedstawiciela Spółki.
5. Wpięcie wykonanych sieci i przyłączy wod. - kan. do istniejących urządzeń może być wykonane wyłącznie przez Spółkę „Wodociągi Kłodzkie” lub pod jej nadzorem.
6. Do zlecenia należy dołączyć:
 - protokół z odbioru technicznego z pozytywnym protokołem próby szczelności,
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub potwierdzenie jej zlecenia.
7. W przypadku przyłącza wodociągowego nieodpłatne zamontowanie wodomierza głównego wykonuje Spółka „Wodociągi Kłodzkie” na wniosek Inwestora po wykonaniu czynności określonych w pkt. 5 i 6.
8. W przypadku przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wymaga się wykonanie wpięcia za pomocą przyłącza siodłowego SN8 SDR 34 skręcanego mechanicznie z PVC, z zintegrowanym przegubem kulowym w zakresie min. 0° do 11° w każdą stronę od osi powodujące kompensacje różnic w osiadaniu rur.
Na przyłączy do budynku należy wykonać studzienkę kontrolną DN200/DN160 przelotową z PCV-U wykonaną z litego materiału w skład której wchodzi kineta i rura wznosząca o ściankach gładkich DN 200 SN8 SDR34 oraz teleskop DN 200 zakończone włazem żeliwnym 12,5 T lub 40 T.
9. Podpisanie umowy o dostawę wody i odbiór ścieków następuje w chwili montażu wodomierza głównego.
10. Wydanie protokołu końcowego odbioru nastąpi po przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej.
11. Po spełnieniu w/w warunków może nastąpić świadczenie usług dostawy wody i odbioru ścieków.

Powyższe warunki stanowią załącznik do wydawanych warunków technicznych podłączenia.

Kłodzko, sierpień 2022r.

Zatwierdził:

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B
57-300 KŁODZKO
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95
NIP 883-17-18-939 REGON 891447060

PROKURENT
Z-CA DYREKTORA
mgr inż. Leszek Pietkiewicz