



Skala 1:1000/100
p. porównawczy -
315 m n.p.m

| Rzędna terenu [m n.p.m] | Rzędna dna kanalu [m n.p.m] | Zagłębienie kanalu [m] | Srednica kanalu [DN] | Spadek [%] | Długość kanalu [m] | Odległość [m] |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 327,60 | 324,90 | 2,70 | DN200 | 0,8% | 0 | S _g |
| 327,40 | 325,00 | 2,40 | DN200 | 0,8% | 13,4 | S _{g.1} |
| 326,60 | 325,10 | 1,50 | DN200 | 0,7% | 27,1 | S _{g.2} |
| 326,45 | 325,17 | 1,28 | DN160 | 0,9% | 33,9 | S _{g.3} |
| 326,45 | 325,25 | 1,20 | DN160 | 0,9% | 58,7 | S _{g.4} |
| 327,00 | 325,45 | 1,55 | DN160 | 0,9% | 65,7 | S _{g.5} |
| 328,85 | 326,50 | 2,35 | PVC DN160 SN8 | 3,9% | 27,0 | S _{g.6} |

S- studzienki kanalizacyjne

Na istniejących kablach energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych w miejscach skrzyżowań zabudować dwudzielne rury osłonowe

Przed robotami ziemnymi wykonać ręcznie kontrolne przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego - dotyczy całości zadania - w miejscach zagęszczenia istniejącego uzbrojenia (drogi, chodniki itp.)

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| TYTUŁ RYSUNKU | Profil kanalizacji sanitarnej, Odcinek S _g -S _{g.6} | DATA 12.2015 |
| OBIEKT | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęcej w Kłodzku | SKALA 1:1000/100 |
| INWESTOR | Wodociąg Kłodzkie Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B, 57-300 Kłodzko | NR RYS. 9 |
| PROJEKTANT | mgr inż. Zbigniew Wnęk nr upr. NBGP V-7342 3/30/96 | |
| Asyst. | mgr inż. Anna Bielecka | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Aneta Rychnińska Nr upr. 346/00/DUW | |